

UZGODNIENIE Nr 8635/08

z dnia 05.02.2008 r.

Dotyczy:
modernizacja drogi gruntowej Jakubowo Kisieleckie – Galdowo

Uzgadnia się z zastrzeżeniem:

- Na obszarze projektu znajduje się następująca infrastruktura telekomunikacyjna TP S.A. :
 - Kable metalowe ułożone doziemnie.
- Odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejącej infrastruktury TP zachować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
- W przypadku konieczności zaprojektować na skrzyżowaniach i zbliżeniach zabezpieczenie istniejącej infrastruktury TP zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
- Przed rozpoczęciem prac ziemnych infrastrukturę telekomunikacyjną w miejscach zbliżeń i skrzyżowań zlokalizować ręcznymi próbnymi przekopami poprzecznymi. Prace ziemne w promieniu 2,0 m od infrastruktury TP wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
- W trakcie budowy odkryte urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Przed rozpoczęciem prac budowlanych przeprowadzić wywiad branżowy nt. ewentualnych zmian w lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych.
- Całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).
- Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić **bezwzględnie** (pisemnie) TP Obszar Pionu Sieci w Olsztynie (10 – 449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 63 A) Wydział Utrzymania Sieci (10 – 900 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21 A) w celu wytyczenia trasy infrastruktury TP, nadzorowania prac oraz odbioru wykonanych skrzyżowań i zbliżeń.
- Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze objętym projektem niniejsze Uzgodnienie ważne jest 2 (dwa) lata od daty wydania.

Mariusz Wiśniewski
Dział Zarządzania Zasobami Sieci

Wykaz rowów

row lewostronny	row prawostronny	row obustronny
0+390,00 - 0+438,00	0+217,00 - 0+300,00	0+000,00 - 0+217,00
0+495,00 - 0+525,00	0+570,00 - 0+600,00	0+300,00 - 0+390,00
0+670,00 - 0+730,00		0+438,00 - 0+495,00
		0+525,00 - 0+570,00
		0+600,00 - 0+670,00
		0+730,00 - 1+252,00
razem: 138,00m	razem: 113,00m	razem: 1001,00x2=2002,00m

UWAGA

Lokalizację zjazdów uzgodnić z właścicielami działek.

Legenda

-  jezdnia
-  zjazd z przepustem

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Obszar Pionu Sieci
Dział Zarządzania Zasobami Sieci
al. M. J. Piłsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn

UZGODNIENIE Nr 8635
z dnia 05-02-2008
Mariusz Wiśniewski / Tekst w załączniku

Mariusz Wiśniewski
Dział Zarządzania Zasobami Sieci

Rysunek	Plan zagospodarowania terenu	Rys. nr 20
Zadanie	Jakubowo Kisieleckie - Galdowo	1:1000
Inwestor	Urząd Gminy i Miasta Suwałki	11.2003
Wykonawca	Zakład Usług „DAN” Bawa	
Projektant	inż. Grzegorz Drzycimski	191/81/OL

DNICZA
ANDLOWE