



Nasz znak: TD/AK/857/08

Kwidzyn, dnia 21-02-2008

**Zakład Usług „DAN” spółka z o.o.**  
**ul. Sikorskiego 38**  
**14-200 Ilawa**

**Dotyczy: uzgodnienia projektu w zakresie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną.**

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 07.02.2008 przesyłamy uzgodnienie w zakresie kolizji pod projektowany obiekt: „Projekt przebudowy drogi gminnej Jakubowo Kisielickie - Galdowo” z uwagami podanymi w treści uzgodnienia nr 68/2008.

W celu usunięcia kolizji Inwestor winien złożyć wniosek o usunięcie kolizji i zawrzeć umowę na przebudowę sieci elektroenergetycznej z ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W ELBLĄGU Rejon Energetyczny Kwidzyn. Finansowanie przebudowy odbędzie się w całości kosztem Inwestora (UGiM Susz).

Z poważaniem

**Załączniki:**

1. plan budowy – ark 1
2. treść uzgodnienia 68/2008 – szt 1
3. faktura VAT FV/177/2008/02 – szt 1
4. wniosek o usunięcie kolizji – szt 2

**Sprawę prowadzi:**

inż. Andrzej Kowalski

☎ (055) 279-37-23 w. 526, fax (055) 279-37-24 w. 503

e-mail: [td.kwidzyn@elblag.energa.pl](mailto:td.kwidzyn@elblag.energa.pl)

**Kopię otrzymują:**

1. RE Kwidzyn TD a/a

**ENERGA-OPERATOR SA**  
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, tel.: +48 58 347 30 13, faks: +48 58 301 01 52, [www.energa-operator.pl](http://www.energa-operator.pl), [centrala@energa.pl](mailto:centrala@energa.pl)  
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 000033455  
NIP 583-000-11-90, Regon 190275904, Kapitał zakładowy/wpłacony 603 301 400 zł  
**ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W ELBLĄGU**  
Rejon Energetyczny Kwidzyn  
ul. Łąkowa 38, 82-500 Kwidzyn, tel.: +48 55 279 37 23, faks: +48 55 279 37 24, [elblag.energa-operator.pl](mailto:elblag.energa-operator.pl), [oddzial@elblag.energa.pl](mailto:oddzial@elblag.energa.pl)  
Pekao SA, nr konta: 42 1060 0076 0000 3210 0008 0910, NIP 583-000-11-90, Regon 190275904-00029



ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W ELBLĄGU  
Rejon Energetyczny Kwidzyn  
ul. Łąkowa 38  
82-500 Kwidzyn  
NIP 583-000-11-90  
(Pieczęć)

Kwidzyn dnia 21.02.2008r

**UZGODNIENIE NR 68/2008**

**w zakresie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną**  
**ENERGA – OPERATOR SA, Oddział w Elblągu,**  
**Rejon Energetyczny Kwidzyn projektowanego obiektu :**

**Projekt modernizacji drogi Jakubowo-Kaldowo –uaktualnienie uzgodnienia 420/2005**

**Adres obiektu : Jakubowo Kisielickie gm. Susz**

- I. Naniesiono orientacyjną trasę kabli 0,4 kV (linia przerywana kolorem zielonym), kabli 15 kV (linia przerywana kolorem czerwonym), linii napowietrznych 0,4 i 15 kV i stację transformatorową 15/0,4 kV.\*).
- II. Podziemne urządzenia elektroenergetyczne będące własnością ENERGA - OPERATOR SA, nie kolidują.\*
- III. Uzgadnia się na warunkach:  
1. Wszelkie prace ziemne w promieniu 5 m od naniesionej trasy prowadzić ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy. Miejsca kolizji i zbliżenia do istniejącego kabla zabezpieczyć zgodnie z normą N SEP-E-004. Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejącymi urządzeniami energetycznymi stanowiącymi własność ENERGA – OPERATOR SA należy wykonywać pod nadzorem pracownika RE Kwidzyn, który sporządzi protokół etapowego odbioru robót zanikających przed zasypaniem.\*)
2. Co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia robót wykonawca zgłosi się do Rejonu Energetycznego Kwidzyn, w celu uaktualnienia posiadanego uzgodnienia.
3. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
4. Koszta naprawy i poniesione straty przez ENERGA –OPERATOR SA, w związku z uszkodzeniem urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca lub inwestor obiektu.
5. Oznaczone miejsca kolizji i zbliżeń należy przenieść na wszystkie egzemplarze dokumentacji.\*)
6. Do wszystkich egzemplarzy dokumentacji należy dołączyć odpis niniejszego uzgodnienia.
7. Prace sprzętem mechanicznym w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r.\*)
8. Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-1: 1998r i normą N SEP-E-003 kosztem i staraniem właściciela obiektu.\*).
9. Projekt branży elektrycznej należy przedłożyć wydającemu warunki przyłączenia do sprawdzenia w zakresie zgodności z warunkami przyłączenia.\*).
10. W przypadku zmian rzędnych wysokościowych terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyżujące linie kablowe należy doprowadzić do ułożenia na głębokości zgodnej z normą N SEP-E-004. Przebudowę wykonać kosztem i staraniem właściciela projektowanego obiektu.\*).
11. Dokumentację należy przedłożyć do uzgodnienia w zakresie kolizji z linią 110 kV w ENERGA – OPERATOR SA, Oddział w Elblągu, Wydział Eksploatacji Sieci 82-300 Elbląg ul. Elektryczna 20, tel. (055) 234 35 11.\*).
12. Uzgodnienie ważne jest dwa lata. Integralną częścią niniejszego uzgodnienia jest opieczetowany plan zagospodarowania.
13. Inne ustalenia i uwagi:  
13.1 Zachować odległości pionowe nawierzchni modernizowanej drogi i projektowanych zjazdów na działki od istn. linii elektroenergetycznych zgodnie z PN-E-05100-1:1998 r. Ewentualną przebudowę wykonać w oparciu o projekt budowlany uzgodniony w RE Kwidzyn.  
13.2 Wykonać obostrzenie I stopnia na słupie nr 1 linii 15 kV nr 76931 (przeszło krzyżujące drogę od st. nr 1 linii 15 kV nr 76931 do st. nr 3 linii 15 kV nr 76928).  
13.5 W celu usunięcia kolizji Inwestor winien złożyć wniosek o usunięcie kolizji i zawrzeć umowę na przebudowę sieci elektroenergetycznej z ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W ELBLĄGU Rejon Energetyczny Kwidzyn. Finansowanie przebudowy odbędzie się w całości kosztem Inwestora (Urząd Gminy i Miasta Susz).

\*) niepotrzebne skreślić

(podpis osoby uzgadniającej)