RG

PPOŻ PPOŻ

CZUJNIK ZMIERZCHOWY

DPX 125A

UWAGA: WYŁĄCZNIK Z CEWKĄ WZROSTOWĄ

S193 B6

H1

DOCHRONA PRZEPIEC. II KLASA

DOCHRONA PRZEPIEC. II KLASA

Nr odpł.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Moc [kW]	12	22	6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5		1	1	2	2	1	1	2
	R1	R2	RK														
	YKY 5x10mm	YKY 5x10mm	YKY 5x10mm	YDYp 3x1,5mm²	YDYp 3x1,5mm²	YDYp 3x1,5mm²	YDYp 3x1,5mm²	YDYp 3x1,5mm²	YKY 3x4mm²		YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDY 5x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDYp 3x2,5mm²	YDY 5x2,5mm²
	R303 Bi-gG32A	R303 Bi-gG32A	R303 Bi-gG25A	R303 gG25A					R303 gG16A		R303 Bi-gG25A						
				P304 25A 30mA					P304 25A 30mA		P304 25A 30mA				P304 25A 30mA		
				S301 B10	S301 B10	S301 B10	S301 B10	S301 B10	S301 B10		S301 B16	S301 B16	S301 B16	S303 B10	S301 B16	S301 B16	S303 B16
	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA	KONTROLA NAPIĘCIA	ROZDZIELNICA R1	ROZDZIELNICA R2	ROZDZIELNICA KOTŁOWNI	OŚWIETLENIE POM. 1, 2, 3, 9	OŚWIETLENIE POM. 4, 5	OŚWIETLENIE POM. 6	OŚWIETLENIE POM. 2	OŚWIETLENIE ZEW.-NA OBIEKCIE	REZERWA	GNIAZDA WTYCZ. 1-FAZ 16A POM. 4, 5	GNIAZDA WTYCZ. 1-FAZ 16A POM. 6	GNIAZDA WTYCZ. 1-FAZ 16A POM. 1, 2, 3, 9	GNIAZDA WTYCZ. 1-FAZ 16A POM. 1, 2, 3, 9	GNIAZDA WTYCZ. 1-FAZ 16A POM. 2	GNIAZDA WTYCZ. 1-FAZ 16A POM. 2	GNIAZDA WTYCZ. 1-FAZ 16A POM. 1, 2, 3, 9

Pi=50 kW
Po=30kW

FeZn25x3

R<10 Ohm

YKY 4x25 mm2 z zestawu SZP L = 40m

SZP

w/g oddzielnego opracowania

SZYBKIE WY??CZENIE

UWAGI:

1. Sieć zasilająca pracuje w systemie TN-C-S
2. Stosować wyłączniki różnicowo-prądowe na prądy odkształcone typ: AC
3. W tablicy przewidzieć 10% rezerwy miejsca celem ewentualnej rozbudowy

Moc zainstalowana [kW]	Pi=50 kW
współczynnik jednoczesności	k = 0.6
Moc szczytowa [kW]	Po=30 kW
Prąd [A]	I = 50A

Sieć nn – napięcie – 230/400 V / 50 Hz

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BUDOWNICTWO INWESTYCJE NADZORY
TRUPEL 55A
14-220 KISIELICE
siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4
tel. 0-89 644 83 07
fax 0-89 644 83 08
tel.kom. 0 606 806 277
e/mail: bin_ilawa@wp.pl
inż. Bogdan Motyliński

PROJEKTANT:

KREŚLIŁ:

OPRACOWANIE:
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

ADRES: Susz dz. nr 267, Obręb: 1 m/Susz
INWESTOR: Urząd Gminy i Miasta Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz

RYSUNEK: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNIA " RG "

BRANŻA:	elektryczna
SKALA:	
DATA:	listopad 2007 r.
NR RYSUNKU:	E - 1

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/