

Susz, dnia 29.07.2014 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **postępowania znak RLZP.I.271.17.2014** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: „**Remont nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Susz**”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu przesyła odpowiedzi na zapytania Wykonawcy otrzymane w dniu 29.07.2014 r. dotyczące treści SIWZ na zadanie pn.: „Remont nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Susz”:

Zapytanie Nr 1

Zamawiający w SST-D-05.03.05/2001 Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR1-KR2 powołuje się na nieaktualne normy co do materiałów wsadowych do mm-a jak i do samej mm-a. Obecnie aktualne normy to „PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”; „PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno –asfaltowe Wymagania Część 1: Beton asfaltowy” oraz „WT-1 2010 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utwaleń na drogach krajowych” i „WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”.

Czy Zamawiający potwierdza, że kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego mają być zgodne z normami PN-EN 13043, PN-EN 13108-1 oraz „WT-1 2010 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utwaleń na drogach krajowych” oraz „WT-2 2010 mieszanki mineralno – asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”?

Odpowiedź nr 1

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie wytycznych technicznych do projektowania mieszanek mineralno asfaltowych według najnowszej wiedzy technicznej tj. normy PN-EN 13043, PN-EN 13108-1, „WT1-2010 w stosunku do kruszyw używanych do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych” oraz „WT2-2010 w stosunku do projektowania mieszanek mineralno-bitumicznych”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega przesunięciu.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski