



**POLSKA**  
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa  
Oddział w Gdańsku

Rejon Dystrybucji Gazu w Elblągu  
ul. Czerniakowska 8, 82-300 Elbląg  
tel. 55 249 98 00, faks 55 232 69 41  
NIP 525-24-96-411  
KRS 0000374001 REGON 142739519

## Uzgodnienie 1467/114/EL/2014 Uzgodnienie bez przebudowy sieci gazowej (obcy inwestor)

Nazwa zadania: **Przebudowa ulicy**

Nazwa opracowania: **drogowe**

Rodzaj sieci: **nie dotyczy**

Średnica: **nie dotyczy**

Długość: **nie dotyczy**

Nr warunków tech.: **nie dotyczy**

Rodzaj obcego uzbrojenia: **Inny (patrz uwagi)**

Miejscowość: **Susz (gm. Susz)**

Adres: **ul. Rybacka**

Inwestor: **Urząd Miasta i Gminy Susz, ul. Wybickiego 6 14 - 240 Susz, brak**

Projektant: **"AC" Pracownia Projektowa Agnieszka Chomka, ul. Dąbrowskiego 48/15 14-200 Ilawa, brak, Agnieszka Chomka, upr. nr: brak**

### Warunki uzgodnienia

~~Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym technicznym rozwiązaniem kolizji.~~

Rozpoczęcie robót należy zgłosić do Siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydającego uzgodnienie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót.

Zakończenie robót należy zgłosić pisemnie do siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydającego uzgodnienie nie później niż 2 dni przed planowanym terminem zasypania.

W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy prowadzić systemem ręcznym.

Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.

Zachować wymagane przepisami i normami odległości od projektowanej i istniejącej sieci gazowej.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Zarówno Inwestor jak i Wykonawca ponoszą odpowiedzialność z tytułu poniesionej w związku z uszkodzeniem szkody wynikowej po stronie Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Gdańsku o dokonany uszkodzeniu sprawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić właściwy Rejon Dystrybucji Gazu pod nr telefonu 992

Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.

Należy zachować wszystkie urządzenia i oznakowania gazowe. Rozwiązania kolizji zgodnie z Rozp. M.G z dnia 4.06.2013r.

Istniejące skrzynki wynieść na wysokość projektowanego terenu.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane rury gazowe powiadomić Punkt Dystrybucji Gazu w Kwidzynie

W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy prowadzić systemem ręcznym.

Wszelkie szkody wynikłe z prowadzenia prac ponosi Inwestor.

Przy zbliżeniach do sieci gazowej wyklucza się niwelowanie i nawożenie terenu powyżej 30 cm.

Rozpoczęcie robót należy zgłosić do Siedziby Punktu Dystrybucji Gazu w Kwidzynie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót.

### Uwagi:

Bez uwag.

Uzgodnienie wydane: **29/08/2014**, przez: **Janusz Groos** .....

(podpis)

**Janusz Groos**