

Znak spr. WGN.6630.474.2014

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Starostwo Powiatowe w Iławie

2014-10-30
data

podpis

Z up. STAROSTY

Oksana Dobrowolska
SPECIALISTA
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Protokół

sporządzony w dniu 28.10.2014r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu zainteresowanych podmiotów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Iławie.

Przedmiot narady: Sieć kanalizacji deszczowej.

Adres inwestycji: Miasto Susz, ul. Rybacka, obr.2, dz.: 110/3, 132/2, 131, 164/5, 166/5.

Dane wnioskodawcy:

- Imię i Nazwisko (firma): „AC” Pracownia Projektowa Agnieszka Chomka;
- Adres: ul. Dąbrowskiego 48/15; 14-200 Iława.

Lp.	Podmiot zarządzający siecią uzbrojenia terenu	Osoba reprezentująca	Stanowisko uczestników narady	Podpisy uczestników narady
1	ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie	Jurek Rzepka	Wspodni:ono z uwagami podanymi w załączniku do protokołu z dnia 28.10.2014r. Nr 9, 1 do 6 i 8.	ds. Dokumentacji Energetycznej Jurek Rzepka
2	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, Zakład w Olsztynie, Punkt Dystrybucji Kwidzyn	Bogdan Wolski	Wspodni:ono, zgodnie z załącznikiem do protokołu	Jurek Rzepka
3	Orange Polska S.A.			
4	Urząd Miejski w Suszu			

5	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu			Stwierdzam zgodność z oryginałem Starostwo Powiatowe w Iławie 2014-10-30 data
	„Vectra Investments” Sp. z o.o. S.K.A.			podpis Z up. STAROSTY Oksana Dobrowolska SPECJALISTA w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

W naradzie koordynacyjnej, mimo zawiadomienia **nie stawili się** przedstawiciele następujących podmiotów:

- ~~Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, Dział Wysokiego Ciśnienia~~
- ~~Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji Kwidzyn~~
- ENERGA –OPERATOR Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
- Urząd Miejski w Suszu
- Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
- ENERGA Oświetlenie sp. z o.o.
- Orange Polska S.A.
- WINDPROJEKT sp. z o.o. S.K.A.

Uwagi przewodniczącego narady koordynacyjnej:

.....

.....

.....

Z up. STAROSTY
Oksana Dobrowolska
SPECJALISTA
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe
przewodniczącego narady koordynacyjnej.

protokół
Załącznik do uzgodnienia, nr wniosku U 60.6630.474.2014 z dnia 26.10.2014

1. Szczegółowy przebieg trasy istniejących gazociągów i przyłączy gazowych należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.
2. **W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzić systemem ręcznym.**
3. **Zachować wymagane normami odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych.**
4. Kolizje z sieciami gazowymi rozwiązać w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić powyższe do sprawdzenia technicznego.
5. Wykonawca robót co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem powinien powiadomić bezwzględnie **Punkt Dystrybucji Gazu w Kwidzynie, ul. Łąkowa 40** o przystąpieniu do robót w celu zabezpieczenia nadzoru ze strony użytkownika sieci gazowej.
6. Wszelkie uszkodzenia istniejących sieci gazowych z racji prowadzenia robót należy usunąć kosztem i staraniem wykonawcy robót lub inwestora budowlanego obiektu.

Inne ustalenia : Rozwiązanie kolizji zgodnie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U z 4.06.2013, poz. 640).

„W sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” oraz normą PN- 91/M -34501.

Prace przy zbliżeniach do sieci gazowej prowadzić pod stałym i ścisłym nadzorem Przedstawiciela dozoru Punktu Dystrybucji Gazu w Kwidzynie.

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Starostwo Powiatowe w Iławie

.....
data

.....
podpis



POLSKA

SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Gdańsku

Punkt Dystrybucji Gazu w Kwidzynie
ul. Łąkowa 40, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 249 92 00, fax 55 249 70 17
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

[Signature]

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

Uwagi do Protokołu z narady koordynacyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Iławie.

z dnia 28.10.2014 roku

Uzgodniono z uwagami:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dział Eksploatacji ul. Łąkowa 38 na 7 dni przed rozpoczęciem robót.
Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić:
 - Termin wykonania prac,
 - Nazwę firmy prowadzącej prace,
 - Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.
2. Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami elektroenergetycznymi nie uwzględnione w projekcie zgłaszać do Rejonu Dystrybucji w Kwidzynie ul. Łąkowa 38 (tel. 55 667 7651).
3. Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z liniami kablowymi energetycznymi wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności a miejsca skrzyżowań zgłosić do sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Kwidzynie Dział Eksploatacji ul. Łąkowa 38. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego kabla zabezpieczyć zgodnie z normą N SEP-E-004.
4. Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii urządzeń energetycznych oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych na skutek nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urządzeń, itp.
5. Przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi SN 15kV i nN 0,4kV na kablach energetycznych założyć dwudzielne osłony otaczające.
6. Prace sprzętem mechanicznym w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r.
7. W przypadku zmian rzędnych wysokościowych terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyżujące linie kablowe należy doprowadzić do ułożenia na głębokości zgodnej z normą N SEP-E-004. Przebudowę wykonać kosztem i staraniem właściciela projektowanego obiektu w oparciu o wniosek o usunięcie kolizji i projekt przebudowy uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA.
8. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.

Specjalista
ds. Dokumentacji Energetycznej

Ireneusz Rzepka

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa ul. Rybackiej w Suszu

SKALA 1:500

ARK. 1

LEGENDA

	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
	GRANICA
	CHODNIK - DOJŚCIE DO FURTEK
	ZIAZD
	KRAWĘŻNIK BETONOWY/KAMIENNY 15x30 cm na +6cm
	OBRZEŻE BETONOWE/KAMIENNE 8x30 cm
	KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY
	ŚCIEK ULICZNY
	PRÓG ZWALNIAJĄCY

STAROSTWO POWIATOWE w Iławie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a
tel. 89 649 07 00; fax 89 649 66 00

(nazwa organu koordynującego usytuowanie sieci uzbrojenia terenu)
Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej:

1/ Przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie,
w dn. 2014 -10- 28
2/ za pomocą środków komunikacji elektronicznej

WGN.6630 474-2014

Iława dn. 2014 -10- 30

Z up. STAROSTY

Oksana Dobrowolska
SPECJALISTA
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

mgr inż. Agnieszka Chomka
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specyficznej dziedzinie
WAM/0050/POOD/12

INŻYNIER ŚRODOWISKA

Piotr Święcki
upr. dr WAM/0125/POOS/06



"AC" PRACOWNIA PROJEKTOWA

AGNIESZKA CHOMKA

14-200 Iława, ul. Dąbrowskiego 48/15
tel. 510 134 724

Rysunek	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Rys. nr 1.0.
Zadanie	Przebudowa ulicy Rybackiej w Suszu	Skala: 1:500
Inwestor	Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz	Data: 07.2014
Projektant	mgr inż. Agnieszka Chomka - branża drogowa	(WAM/ 0050/POOD/12)

