

**UCHWAŁA NR XXII/240/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU**

z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Susz

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.¹⁾), art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 310 ze zm.²⁾) Rada Miejska w Suszu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Susz o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 13 010, obejmującej miasto Susz oraz następujące miejscowości z terenu gminy Susz: Bałoszyce, Kamieniec, Bronowo, Ulnowo, Nipkowie, Jawty Wielkie, Lubnowy Wielkie, Dąbrówka, Emilianowo, Michałowo, Różnowo, Piotrkowo, Januszewo, Rudniki, Brusiny, Wiśniówek, Olbrachtówko, Karolewo, Adamowo oraz następujące miejscowości z terenu gminy Iława: Siemiany, Jeziorno, Szwałewo, z oczyszczalnią ścieków w Suszu.

§ 2. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Blonkowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. , poz. 1378,

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 poz.284, poz.695, poz.782, poz. 875, poz.1378.

CZĘŚĆ OPISOWA

- a) długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także wskaźnik koncentracji;

Stali mieszkańcy aglomeracji [RLM]	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji [RLM]	Przemysł w aglomeracji [RLM]	RLM aglomeracji
10 198	208	2 604	13 010
Opis: Liczba mieszkańców Gminy Susz zameldowanych w granicach aglomeracji: 10 021 mieszkańców = 10 021 RLM (dane z ewidencji gminnej stan na 31-12-2019). Liczba mieszkańców Gminy Iława zameldowanych w granicach aglomeracji: 177 mieszkańców = 177 RLM (dane z ewidencji gminnej stan na 31-12-2019). Razem liczba stałych mieszkańców aglomeracji Susz: 10 021 + 177 = 10 198 RLM Liczba miejsc noclegowych na terenie Gminy Susz w granicach aglomeracji na podstawie danych GUS i ewidencji gminnej (stan na 31-12-2019): 102 miejsca noclegowe = 102 RLM Liczba miejsc noclegowych na terenie Gminy Iława w granicach aglomeracji na podstawie danych Urzędu Gminy (stan na 31-12-2019): 106 miejsc noclegowych = 106 RLM Razem liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji: 102 + 106 = 208 RLM Przeliczenie ładunku zanieczyszczeń z wytworzonych ścieków przemysłowych na obszarze aglomeracji na RLM wg wzoru: $RLM = [BZT_5 \text{ (kg/d)}] / [0,06 \text{ (kg/Mk*d)}]$ • ilość ścieków przemysłowych z zakładu produkcji mleczarskiej Mlekovita sp. z o.o.: 35,0 tys. m³/rok, • ilość ścieków przemysłowych z zakładu PPHU Rolmax sp. z o.o. (produkcja mrożonych wyrobów garmażeryjnych): 6,9 tys. m³/rok, • ilość ścieków przemysłowych z Zakładu Mięsnego Kawscy Sp. J. (produkcja wyrobów mięsnych): 6,1 tys. m³/rok, • ilość ścieków przemysłowych z zakładu produkcyjnego INCO SA (produkcja nawozów ogrodnich): 5,2 tys. m³/rok, • średnie stężenie BZT₅ w ściekach przemysłowych z terenu aglomeracji Susz = 1 072 g O₂/m³. Obliczenie ładunku zanieczyszczeń dla ścieków przemysłowych: $(35\,000 \text{ m}^3 + 6\,900 \text{ m}^3 + 6\,100 \text{ m}^3 + 5\,200 \text{ m}^3) \times 1,072 \text{ kg/m}^3 / 365 = 156,25 \text{ kg/d}$ Obliczenie RLM dla ścieków przemysłowych: $156,25 \text{ kg/d} / 0,06 \text{ kg/Mk*d} = 2\,604 \text{ RLM}$ RLM przemysłu = 2 604 Łączny RLM aglomeracji Susz: 10 198 RLM(Mk) + 208 RLM(czas) + 2 604 RLM(prz) = 13 010 RLM			

Kanalizacja istniejąca	Długość [km]				
sanitarna grawitacyjna	75,1				
sanitarna tłoczna	69,1				
ogólnospławna grawitacyjna	4,9				
ogólnospławna tłoczna	0,000				
SUMA	149,1				
Opis: Z systemu kanalizacji zbiorczej korzysta: 10 102 stałych mieszkańców aglomeracji Susz (9 925 z terenu Gminy Susz + 177 z terenu Gminy Iława), wszystkie osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji (208 RLM), cały przemysł (2 604 RLM). Łącznie z systemu kanalizacji zbiorczej korzysta 12 914 RLM . Razem 96 osób z terenu aglomeracji Susz nie korzysta systemu kanalizacji zbiorczej. Biorąc pod uwagę fakt, że wielkość aglomeracji Susz to 13 010 RLM, a liczba osób niekorzystających ze zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej to 96 RLM (osób) dla wyznaczonego nowego obszaru aglomeracji zapewniony jest 99,3% poziom skanalizowania ($100-(96 / 13\ 310 \times 100) = 99,3$)					
Kanalizacja planowana	Długość [km]	Stali mieszkańcy aglomeracji [RLM]	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji [RLM]	Wskaźnik koncentracji [osoby/km nowej sieci]	
				poza obszarami, o których mowa w § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia	na obszarach, o których mowa w § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia
sanitarna grawitacyjna					
sanitarna tłoczna					
ogólnospławna grawitacyjna					
ogólnospławna tłoczna					
SUMA					
Opis: Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej					

b) istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków;

Agglomeracja zakończona: oczyszczalnią ścieków w Suszu
Opis: Oczyszczalnia ścieków dla aglomeracji Susz jest zlokalizowana na terenie gminy Susz w miejscowości Susz, działki nr 166, 96 i 97, obręb 3 miasta Susz.

Oczyszczalnia ścieków <u>istniejąca</u>		
Nazwa		Oczyszczalnia ścieków w Suszu
Lokalizacja		działki nr 166, 96 i 97, obręb 3 miasta Susz
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska		Decyzja Starosty Powiatu Iławskiego znak: OŚR-6341.7.2017 z dnia 12 lipca 2017 r., ważna do dnia: 14 lipca 2027 r.
Rodzaj oczyszczalni ścieków		PUB2
Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]		13 109
Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]		8 788
Przepustowość oczyszczalni ścieków	średnia [m³/d]	1 100
	maksymalna godzinowa [m³/h]	100
	maksymalna roczna [m³/rok]	400 000
Odbiornik ścieków oczyszczonych		rów melioracji wodnej szczegółowej współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków oczyszczonych:

	szerokość (N) 53,7155, długość (E) 19,3619
Opis: Ścieki są tłoczone do oczyszczalni za pośrednictwem pompowni głównej, która jest wyposażona w zintegrowane urządzenie usuwania skrutek, piasku i tłuszczu. W skład ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków (zdublowanego) wchodzi następujące obiekty i urządzenia: • komora beztlenowa (defosfatacji), • komora niedotleniona (denitryfikacji), • instalacja dozowania PIX-u • komora tlenowa (nitrifikacji), • osadnik wtórny, • studnia pomiarowa. Dopływające do pompowni głównej ścieki surowe są oczyszczane mechanicznie w zablokowanym urządzeniu usuwania skrutek, piasku i tłuszczu. Następnie ścieki są kierowane do komory beztlenowej (defosfatacji), gdzie rozpoczyna się proces oczyszczania ścieków i aktywizacja mikroorganizmów pobierających następnie fosfor w komorze tlenowej. Następnie mieszanina ścieków z osadem przepływa do komory niedotlenionej (denitryfikacji), do której recyrkulowana jest mieszanina ścieków i osadów z komory tlenowej (nitrifikacji). W tej komorze przebiega proces denitryfikacji, dla którego źródłem azotanów jest recyrkulacja z komory tlenowej ze źródłem węgla organicznego – ścieki z komory beztlenowej. Z komory niedotlenionej ścieki przepływają do komory tlenowej, w której następuje ostatni etap rozkładu związków organicznych, nitrifikacja oraz pobieranie związków fosforu ze ścieków – podstawowe biologiczne usuwanie fosforu. Wspomaganiem biologicznego usuwania fosforu jest chemiczne strącanie polegające na dozowaniu roztworu PIX-u do komór nitrifikacji (dozowanie symultaniczne). W komorach defosfatacji i denitryfikacji są zamontowane mieszadła. Napowietrzanie w komorze nitrifikacji odbywa się za pomocą dyfuzorów membranowych. Oddzielenie ścieków oczyszczonych od osadu czynnego następuje w osadnikach wtórnych. Osad z osadników wtórnych jest zwracany do komór beztlenowych. Ścieki oczyszczone są odprowadzane do rowu melioracyjnego poprzez studnię pomiarową. W skład ciągu technologicznego przeróbki osadów wchodzi następujące obiekty: • pompownia osadu, • komory stabilizacji tlenowej, • stacja odwadniania osadów – prasa filtracyjna, • skład osadu, • do wykorzystania awaryjnego – laguny osadowe. Oczyszczalnia ścieków obsługuje wyłącznie aglomerację Susz (za wyjątkiem niewielkiej ilości ścieków dowożonych spoza terenu aglomeracji). Roczna ilość ścieków, które zostały oczyszczone w oczyszczalni w Suszu w 2019 r. wyniosła 435 924 m³ w stosunku do $Q_{\max} = 400\,000\text{ m}^3/\text{rok}$ (wartość z pozwolenia wodnoprawnego). Z tej wielkości 15,764 tys. m³ stanowiły ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. Z tego ścieki dowożone z terenu aglomeracji stanowią 3,154 tys. m³. Projektowa wielkość oczyszczalni w Suszu wynosi 8 788 RLM. Obecne obciążenie oczyszczalni ścieków wynosi 13 109 RLM (obliczone na podstawie średniego BZT₅ w ściekach surowych w 2019 r. i ilości oczyszczonych ścieków). Z powodu braku danych nie można obliczyć obciążenia oczyszczalni ścieków zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji. Podano natomiast obciążenie rozumiane jako ładunek obliczony na podstawie rocznego ładunku substancji organicznych biologicznie rozkładalnych dopływającego do oczyszczalni ścieków w ciągu roku; wyrażony równoważną liczbą mieszkańców (RLM). Ponieważ projektowe przepustowości oraz wielkość oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM są mniejsze niż potrzeby aglomeracji Susz, Gmina Susz rozpoczęła działania zmierzające do rozbudowy oczyszczalni ścieków (wydatki uwzględniono w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/214/2020 z dnia 7 października 2020 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2020 r. - Zadania inwestycyjne /jednoroczne i wieloletnie/ przewidziane do realizacji w 2020 r.). Rozbudowa została ujęta w ankiecie przedłożonej na potrzeby VI Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VI AKPOŚK). Realizacja inwestycji (prace projektowe) rozpoczęła się w 2020 r. Zgodnie ze wstępnym projektem parametry rozbudowanej	

oczyszczalni ścieków wyniosą:	
- projektowana przepustowość średnia: 2 800 m³/d - projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 25 000 RLM	
Oczyszczalnia ścieków <u>planowana</u>	
Nazwa oczyszczalni ścieków	Oczyszczalnia „...”
Lokalizacja oczyszczalni ścieków	
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska	
Rodzaj oczyszczalni ścieków	
Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]	
Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]	
Przepustowość oczyszczalni ścieków	średnia [m ³ /d]
	maksymalna godzinowa [m ³ /h]
	maksymalna roczna [m ³ /rok]
Odbiornik ścieków oczyszczonych	
Opis: Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy oczyszczalni ścieków	

c) system gospodarki ściekowej:

średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków; przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d; ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej; nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane; uzasadnienie określonej RLM aglomeracji; ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej;

System gospodarki ściekowej			
Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji [dam ³ /rok]	420,160		
Ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni ze zbiorników bezodpływowych z terenu aglomeracji [dam ³ /rok]	3,154		
Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków [dam ³ /rok]	0		
Łączna ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej [dam ³ /rok]	3,154		
Łączna ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [dam ³ /rok]	423,314		
Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]	1 160		
Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji	Wskaźnik	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone
	BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	611,56	4,76
	ChZTCr [mgO ₂ /dm ³]	1354,78	76,47
	Zawiesina ogólna [mg/dm ³]	403,78	11,63
	Azot ogólny	172,56	9,15
	Fosfor ogólny	16,41	0,46

Opis:
Zarówno stopień redukcji zanieczyszczeń jak i parametry fizyko-chemiczne ścieków oczyszczonych **spełniają warunki** określone w pozwoleniu wodnoprawnym dla oczyszczalni ścieków w Suszu (pozwolenie Decyzja Starosty Powiatu Iławskiego znak: OŚR- 6341.7.2017 z dnia 12 lipca 2017 r., ważna do dnia: 14 lipca 2027 r.), wartości dla ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wynoszą [mg/dm³]: BZT₅ 15,00; ChZT_{Cr} 125,00; zawiesina ogólna 35,00; azot ogólny – nie określono; fosfor ogólny 3,00), **jak również wymagania dla oczyszczalni od 10 tys. RLM do 99,999 tys. RLM** określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Przemysł istniejący		
Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji [m ³ /rok]	53 200	
Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji	Stężenie BZT ₅ : 1 072 mg/dm ³	
Najważniejsze podmioty gospodarcze na terenie aglomeracji ze wskazaniem rodzaju produkcji	Podmiot gospodarczy	Rodzaj produkcji/usług
	Mlekovita sp. z o.o.	Produkcja mleczarska
	PPHU Rolmax sp. z o.o.	Produkcja mrożonych wyrobów garmażeryjnych
	Zakład Mięsny Kawscy Sp. J.	Produkcja wyrobów mięsnych
	INCO SA	Produkcja nawozów ogrodnich
Opis:		
• ilość ścieków przemysłowych z zakładu produkcji mleczarskiej Mlekovita sp. z o.o.: 35,0 tys. m³/rok, • ilość ścieków przemysłowych z zakładu PPHU Rolmax sp. z o.o. (produkcja mrożonych wyrobów garmażeryjnych): 6,9 tys. m³/rok, • ilość ścieków przemysłowych z Zakładu Mięsnego Kawscy Sp. J. (produkcja wyrobów mięsnych): 6,1 tys. m³/rok, • ilość ścieków przemysłowych z zakładu produkcyjnego INCO SA (produkcja nawozów ogrodnich): 5,2 tys. m³/rok, • średnie stężenie BZT₅ w ściekach przemysłowych z terenu aglomeracji Susz = 1 072 g O₂/m³.		
Przemysł planowany		
Ilość ścieków przemysłowych planowanych do odprowadzania do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji [m ³ /d]		
Najważniejsze podmioty gospodarcze, których planowane jest podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej na terenie aglomeracji ze wskazaniem rodzaju produkcji	Podmiot gospodarczy	Rodzaj produkcji/usług
Opis:		
Nie planuje się podłączenia do kanalizacji zbiorczej nowego przemysłu.		

Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Wyszczególnienie	RLM/szt.
RLM stałych mieszkańców aglomeracji	10 198
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji	208
RLM przemysłu	2 604
Liczba stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej	10 102
Liczba stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	96
Liczba stałych mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	0
Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych [szt.]	24
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków [szt.]	0

Opis:

Liczba osób korzystających ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych kształtuje się następująco:

- Gmina Susz:
 - 24 zbiorniki bezodpływowe (96 mieszkańców),
 - 0 oczyszczalni przydomowych (0 mieszkańców),
- Gmina Iława:
 - 0 zbiorników bezodpływowych (0 mieszkańców),
 - 0 oczyszczalni przydomowych (0 mieszkańców).
- Łącznie aglomeracja:
 - 24 zbiorniki bezodpływowe (96 mieszkańców),
 - 0 oczyszczalni przydomowych (0 mieszkańców).

Zarówno Gmina Susz, jak i Gmina Iława prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych, a także prowadzą kontrolę nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych.

d) strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Strefa ochronna ujęcia wody	Oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających strefę ochronną ujęcia wody oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tym terenie
Siemiany (gmina Iława), ujęcie północne i ujęcie południowe	Decyzja Starosty Iławskiego znak OŚR.6223/S/28/07 z dnia 05-02-2007
Opis: W treści decyzji Starosty Iławskiego znak OŚR.6223/S/28/07 z dnia 05-02-2007 ustanowiono następujące nakazy, zakazy i ograniczenia: „3. Zobowiązać właściciela ujęcia (...) do: a) ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej każdego z ujęć w sposób trwały, b) umieszczenia na ogrodzeniu każdego z ujęć tablic informujących o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych, c) utrzymania porządku i czystości na terenie ochrony bezpośredniej każdego ujęcia wody, d) utrzymywania ogrodzenia w dobrym stanie technicznym, e) użytkowania gruntów na terenie ochrony bezpośredniej każdego z ujęć wód podziemnych tylko do celów związanych z eksploatacją ujęcia wody. 4. Na terenie strefy ochrony bezpośredniej każdego z ujęć należy: a) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń do poboru wody, b) zagospodarować teren zielenią, c) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, d) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.”	

e) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na terenie aglomeracji nie wyznaczono obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych.

f) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Forma ochrony przyrody	Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego	Rozporządzenie Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego w części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2005 r. Nr 140, poz. 1649) zmienione Rozporządzeniem Nr 35 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego w części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2006 r. Nr 86, poz. 1472)
Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego (część A i część B)	Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego (część A i część B) (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 71, poz. 1357).
Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy	Uchwała Nr XXVI/607/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy. (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 2467).
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Lasy Iławskie” (kod PLB28005) w ramach sieci NATURA 2000	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz.U. z 2004 r. Nr 229 poz. 2313)
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Iławska” (kod PLH280053) w ramach sieci NATURA 2000	DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 33 str. 146) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Iławska (PLH280053) (Dz.U. z 2018 r., poz. 1535)
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Aleje Pojezierza Iławskiego” (kod PLH280051) w ramach sieci NATURA 2000	DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 33 str. 146) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Aleje Pojezierza Iławskiego (PLH280051) (Dz.U. z 2018 r., poz. 1553)
Opis: -	

Wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586)

Wyszczególnienie	NIE	TAK
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		X
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		X
Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego	X	
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	X	
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	
Pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej	X	
Zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki wodnej	X	
Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;	X	
Pogramy funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 288 z późn. zm.)	X	

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, przyjęte uchwałą Nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25.10.2012 - w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, dokument dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:
<http://bip.susz.pl/zalaczniki/2056/165.pdf>
2. Uchwała Nr XXI/226/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 25 maja 2017 r. poz. 2459.
3. Uchwała Nr XXXVII/287/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 8 października 2014 r. poz. 3197.

Aglomeracja Susz została wyznaczona w oparciu o zasięg istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

