

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 73 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gmina Susz, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Wojciecha Panek Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej SANSYSTEMS, Adamowo 86, 14-240 Susz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „**Rozbudowie stacji uzdatniania wody w Suszu**”.

orzekam

1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2. Określić następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:
 - 1) Planowane przedsięwzięcie należy zrealizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty.
 - 2) Urządzenia służące do poboru wody należy utrzymywać w należytym stanie technicznym oraz poddawać regularnym przeglądom technicznym.
 - 3) Zapewnić szczelną obudowę studni na betonowej podstawie, która zabezpieczy ujmowane wody podziemne przed kontaktem z wodami opadowymi.
 - 4) Z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac budowlanych w rejonie istniejącego ujęcia wód podziemnych należy zapewnić zapas sorbentów lub mat sorpcyjnych, którymi można będzie sprawnie usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
 - 5) Wody popłuczne kierować do osadnika, następnie do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
 - 6) Wody opadowe i roztopowe odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren działki Inwestora.
 - 7) Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
 - 8) Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualnie wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.
 - 9) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
 - 10) W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów.

- 11) Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.
3. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 26.05.2021 r. Inwestor – Gmina Susz, reprezentowany przez Pełnomocnika Wojciecha Panek, zwrócił się do Burmistrza Susza z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Rozbudowie stacji uzdatniania wody w Suszu**”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Susza.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że w ramach planowanego przedsięwzięcia realizowana będzie inwestycja polegająca na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Suszu. Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 73 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Susza w dniu 31.05.2021 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 2 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 31.05.2021 r. Burmistrz Susza wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W dniu 11.06.2021 r. do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, znak: ZNS.4083.43.2021, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpiono od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w dniu 15.06.2021 r. wydała opinię, że dla inwestycji polegającej na budowie rozbudowie stacji uzdatniania wody w Suszu, gm. Susz, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie wyraziło pismem znak: GD.ZZŚ.4.435.153.2021.DK z dnia 17.06.2021 r. Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kilku warunków i wymagań.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działce ewidencyjnej nr 113/10 obręb 3 – Susz, gmina Susz, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie. Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu otworu studziennego na ujęciu komunalnym w Suszu, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie. Wykonany zostanie otwór o głębokości do 70 m. Na bazie przedmiotowego projektowanego otworu studziennego wykonana zostanie studnia głębinowa, tj. montaż obudowy studziennej i pompy służącej do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o zdolności poboru 40 m³/h. Zarzucenie otworu nastąpi za pomocą rur o średnicy do 600 mm. Zastosowana zostanie obudowa studni typu „Lange” wraz z orurowaniem oraz armaturą odcinającą i pomiarową. Woda pobierana będzie z czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Wykonane będzie nowe ogrodzenie panelowe wraz z wymianą ogrodzeń pozostałych studni. Wokół wszystkich studni wykonana zostanie opaska z kostki betonowej.

Dodatkowo na ujęciu przewidziano wymianę układu technologicznego uzdatniania wody w budynku stacji uzdatniania wody. Nowy układ technologiczny zaprojektowano na wydajność około 80-90 m³/h. Wymienione zostaną urządzenia technologiczne – aerator, filtry, pompy, sprężarki, urządzenia sterowania, rurociągi, instalacja elektryczna. Budynek stacji zostanie wyremontowany i rozbudowany. Wielkość rozbudowy dostosowana będzie do gabarytów nowych urządzeń technologicznych. Na zewnątrz stacji wykonany zostanie agregat prądotwórczy w obudowie kontenerowej. Projekt przewiduje również posadowienie dodatkowego zbiornika retencyjnego o pojemności 150 m³ oraz wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej.

Stacja uzdatniania wody znajduje się w budynku wolnostojącym, na działce nr 80/2 obręb 2 – Susz. Ujęcie zaopatruje mieszkańców miasta Susz oraz ludność części miejscowości gminy Susz w wodę do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe. Studnie nr 4 i nr 5 eksploatują czwartorzędowy poziom wodonośny, zaś studnia nr K-1 eksploatuje kredowy poziom wodonośny. Wydajność ww. studni głębinowych przedstawia się następująco: nr 4 – 68 m³/h, nr 5 – 68 m³/h oraz K-1 – 50 m³/h. Pompy głębinowe zamontowane w studniach nr 4 i nr 5 dostarczają wodę surową do budynku stacji, gdzie poddawana jest uzdatnieniu i po tym procesie podawana poprzez zbiorniki retencyjne do sieci, przy pomocy pompowego zestawu hydrofobowego. Pompa głębinowa zamontowana w studni nr K-1 podaje wodę bezpośrednio do zbiorników retencyjnych, ponieważ jest dobrej jakości. Do odbiorców woda trafia po zmieszaniu wód ze wszystkich studni w proporcji 50 % i 50%. Praca całego systemu pozyskiwania wody, uzdatniania oraz podawania odbiorcom sterowana jest z szafy automatyki przy pomocy czujników zamontowanych w odpowiednich miejscach układu technologicznego.

Planowany otwór studzienny wykonany będzie na działce nr 113/10, tuż przy studni K-1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości wyznaczona pod nową studnię wraz z jej ogrodzeniem wynosi około 250 m². Teren ujęcia pokryty jest trawą oraz występują na nim zakrzewienia i pojedyncze drzewa. W związku z wykonywaniem prac wiertniczych nie nastąpi konieczność wycinki drzew. Najbliżej położony teren zabudowy znajduje się w odległości około 55 m od terenu planowanej studni w kierunku południowym.

Dodatkowo wykonany zostanie zbiornik retencyjny w celu wyrównania różnicy między ilością wody dostarczonej ze studni a rozbiorem wody z sieci wodociągowej, do zapewnienia dostatecznej ilości wody na cele przeciwpożarowe oraz odciążenia układu technologicznego. Do magazynowania wody pitnej dobrano jeden stojący jednokomorowy zbiornik o pojemności około 150 m³, usytuowany na zewnątrz stacji.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą pracowały maszyny i urządzenia technologiczne, używane w budownictwie, takie jak: wiertnica, dźwig budowlany, żuraw samojezdny, koparka, spycharka, agregat prądotwórczy oraz środki transportu dowożące materiały budowlane – samochody samowyładowcza. Na etapie realizacji inwestycji będą występowały krótkotrwałe uciążliwości wynikające z emisji hałasu przez pracujące urządzenia budowlane oraz pojazdy obsługujące przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Suszu. Prace budowlane prowadzone będą

w porze dziennej przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, co spowoduje, że nie będą one wpływały na warunki akustyczne w środowisku. Zmiana klimatu akustycznego będzie miała charakter czasowy, nie kumulujący się w środowisku i lokalizujący się wokół placu budowy.

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń gleba zostanie zebrana i złożona poza placem budowy. Pozostałe w procesie likwidacji skały należy po zakończeniu prac rozplantować w obrębie zagłębień terenowych stanowiących własność Inwestora. Po zakończeniu robót składana gleba zostanie rozłożona w miejscu prowadzonych prac.

Prace przy istniejących drzewach nie przeznaczonych do usunięcia, a znajdujących się w zasięgu oddziaływania prac, prowadzone będą w sposób ograniczający niszczenie i uszkodzanie drzew i krzewów znajdujących się w zasięgu oddziaływania robót. W razie potrzeby, zastosowane będą osłony przypniowe, wykonane w formie odeskowania lub osłon z maty słomianej lub juty. Roboty ziemne w rzucie koron będą wykonywane ręcznie. Systemy korzeniowe będą zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem oraz przesuszeniem, m.in. poprzez osłonięcie matami.

Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego i wywożone przez uprawnione podmioty. Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji, takie jak betony, gruz ceglany, mieszaniny metali, materiały izolacyjne będą gromadzone selektywnie, a następnie wywożone przez podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia. Po zakończeniu robót budowlanych teren zostanie uporządkowany.

Przedsięwzięcie nie wpłynie w znaczącym stopniu na stan ilościowy wód podziemnych. Ilość pobieranych wód podziemnych będzie zgodna z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi ujęcia. Proces poboru wody na ujęciu nie wpłynie na zmianę stanu chemicznego wód podziemnych oraz na zmianę klasy jakości wód podziemnych.

W trakcie eksploatacji inwestycji urządzenia będą podlegać okresowemu przeglądowi. Usterki będą na bieżąco usuwane. Konserwacja urządzeń prowadzona będzie przez specjalistyczną firmę. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą osady gromadzone w odstojniku popłuczyn, które wywożone będą okresowo na składowisko odpadów komunalnych. Częstotliwość ich usuwania jest zależna od stopnia zawartości żelaza w wodzie surowej. Oczyszczone wody popłuczne oraz ścieki socjalno-bytowe z terenu stacji wprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Stacja uzdatniania wody pracować będzie całkowicie automatycznie. Pobyt ludzi na terenie ujęcia będzie sporadyczny.

Urządzenia emitujące hałas będą umieszczone w budynku technicznym, przez co hałas nie będzie odczuwalny na zewnątrz i nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu. W związku z tym, że pompa będzie zamontowana w otworze studziennym (pod powierzchnią ziemi) hałas powstający w trakcie pracy pompy będzie skutecznie tłumiony przez otaczające utwory.

Na etapie eksploatacji studni nie wystąpią źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wiercenia w celu wykonania otworu oraz wykonanie studni, a także pobór oraz uzdatnianie wody ze studni głębinowych, nie będzie wiązać się z bezpośrednią emisją gazów cieplarnianych, z tego względu inwestycja nie wpłynie na pogłębienie zmian klimatu.

Studnie istniejące i projektowana posiadają obudowy, które wyposażone są w szczelną pokrywę, co uniemożliwia przedostawanie się wód opadowych do wnętrza studni. Dodatkowo wokół obudowy wykonana będzie nawierzchnia z kostki betonowej ze spadkiem min. 2% od studni. Rozwiązanie takie zapewni spływ wód opadowych w kierunku od studni oraz zabezpieczy przed wsiąkaniem wód opadowych do gruntu bezpośrednio w miejscu posadowienia studni.,

Inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098). Najbliższy obszar Natura 2000 zlokalizowany jest w odległości około 270 m i jest to obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051. Z uwagi na odległość, rodzaj,

skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz na ich integralność.

Przedsięwzięcie nie jest położone na korytarzach ekologicznych, istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej. Ponadto przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach leśnych, wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych oraz ujściach rzek, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. Na terenie przedmiotowej działki oraz w bezpośrednim obszarze planowanej inwestycji nie występują wyrobiska górnicze oraz nie ma oddziaływania eksploatacji górniczych. Przedmiotowy teren nie jest objęty strefą uzdrowiskową. Ujęcie wody w Suszu ma ustanowioną strefę ochronną w postaci terenu ochrony bezpośredniej.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono, iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- powierzchniowych:
 - kod PLRW20001752234 – Dopływ spod Emilianowa. Stanowi ona naturalną część wód, nie jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako dobry, stan ekologiczny co najmniej dobry, stan chemiczny dobry. JCWP nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru, planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie obszarów chronionych;
- podziemnych:
 - kod: PLGW200030 – JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze strefy ochronnej ujęcia wody, nie znajduje się na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, kompleksów leśnych, ani obszarach wodno-błotnych, w tym siedliskach łągowych oraz ujściach rzek. Na terenie inwestycji nie występują strefy ochrony wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej oraz obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Susza spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W określonym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii, Burmistrz Susza, organ właściwy do wydania decyzji uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Susza w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. BURMISTRZA
Mariusz Witkowski
KIEROWNIK REFERATU

Otrzymują:

1. Inwestor: Gmina Susz,
2. Pełnomocnik: Wojciech Panek,
3. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie,
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie, ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Iława,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew.

Sporządziła:
Katarzyna Suska
tel. 55278 60 15 wew. 60

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz. Dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej (zawiadomienia/postanowienia/wezwania) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Pełna treść klauzuli dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Susz w zakładce Ochrona Danych Osobowych (<http://bip.susz.pl/>) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suszu.

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor Gmina Susz zamierza zrealizować inwestycję polegającą na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Suszu, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.

Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu otworu studziennego na ujęciu komunalnym w Suszu. Zakres robót planowanego przedsięwzięcia obejmuje:

- wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 40 m³/h, na bazie planowanego do odwiertu otworu studziennego;
- montaż nowego układu technologicznego o wydajności około 80-90 m³/h;
- wymiana układu technologicznego urządzeń i rurociągów;
- montaż zbiornika retencyjnego do wody uzdatnionej, nadziemnego stalowego ocieplonego o pojemności około 150 m³;
- rozbudowa i remont budynku stacji uzdatniania wody;
- wykonanie nawierzchni utwardzonych;
- budowa nowych rurociągów międzyobiektowych;
- montaż agregatu prądotwórczego;
- wykonanie ogrodzenia panelowego nowej studni oraz wymiana ogrodzeń pozostałych studni. Wokół wszystkich studni wykonana zostanie opaska z kostki betonowej.

Teren gdzie wykonana zostanie nowa studnia obejmuje działkę nr 113/10 obręb Susz – 3. Na przedmiotowej działce znajduje się również studnia K-1. Stacja uzdatniania wody wraz ze studniami nr 4 i nr 5 znajduje się na działce nr 80/2 obręb Susz – 2.

Wjazd i wyjazd z terenu ujęcia odbywać się będzie, tak jak dotychczas, z istniejącej drogi wojewódzkiej, działka nr 138 obręb Susz – 3.

Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia przygotowano na podstawie wniosku Inwestora.


Z up. BURMISTRZA
Mariusz Witkowski
KIEROWNIK REFERATU

